

# Demande d'électricité

La consommation d'électricité est généralement le résultat de plusieurs facteurs qui ont chacun des répercussions différentes : certains augmentent la consommation (croissance démographique et changement économique), d'autres font baisser la consommation sur le réseau (économies d'énergie et production intégrée). D'autres encore font fluctuer la consommation (tarifs selon l'heure et Initiative d'économies d'énergie en milieu industriel). Les répercussions de chacun de ces facteurs sur la consommation d'électricité diffèrent selon les saisons et le moment de la journée.

Même lorsque l'économie de l'Ontario est sortie de la récession de 2008, la consommation d'électricité est restée stable. Cette tendance devrait persister, car les marges de capacité et d'énergie demeurent adéquates, et peut être attribuée, du moins en partie, au succès qu'a connu la mise en œuvre des programmes d'économies d'énergie.


La croissance de la capacité de production solaire et éolienne intégrée et les programmes d'économies d'énergie continus réduisent les besoins en énergie provenant du réseau de production-transport, tout en exerçant une pression à la baisse sur les pointes de consommation en électricité.

## Pic de demande en Ontario – fin du T2

# 21 168 MW

relevé au T2, le 12 juin 2017 à 18 h, HAE

## Maximums et minimums mensuels en Ontario



Source : SIERE

## Prévisions sur les pics de demande

La consommation d'électricité dans la province est prévue sur une période 18 mois. Une évaluation est effectuée pour s'assurer qu'il y a adéquation entre les installations de production réelles et proposées et celles de transport, de façon à répondre à la demande. Le tableau ci-dessous présente les prévisions météorologiques normales, habituellement associées à un pic durant cette période de l'année, et les prévisions météorologiques extrêmes qui reflètent les conditions météorologiques particulièrement mauvaises. Les répercussions des tarifs selon l'heure et de l'ICI, qui incitent les consommateurs à réduire leur consommation durant les périodes de pointe, sont également prises en compte dans les prévisions de demande établies dans ce rapport.

| Saison          | Pic lors de conditions météorologiques normales (MW) | Pic lors de conditions météorologiques extrêmes (MW) |
|-----------------|--|--|
| Hiver 2017-2018 | 21 761   | 22 869   |
| Été 2018        | 22 278   | 24 656   |
| Hiver 2018-2019 | 21 715   | 22 522   |

Source : Perspective sur 18 mois de la SIERE

## Demande d'énergie raccordée au réseau en Ontario

| Année | Total (TWh) |
|-------|-------------|
| 2017  | 30,6        |
| 2016  | 31,98       |
| 2015  | 31,58       |
| 2014  | 32,71       |
| 2013  | 32,91       |
| 2012  | 33,58       |

Remarque : Le total n'inclut pas l'impact de la production intégrée pour réduire la demande.

Source : Données sur l'électricité de la SIERE, aperçu de la demande

## Totaux historiques – Consommation annuelle d'énergie raccordée au réseau en Ontario

| Année   | Total (en TWh) | Variation par rapport à l'année précédente |
|---------|----------------|--|
| T2 2017 | 64,9           |  |
| 2016    | 137            | 0  |
| 2015    | 137            | -2,8                                       |
| 2014    | 139,8          | -0,9                                       |
| 2013    | 140,7          | -0,6                                       |
| 2012    | 141,3          | -0,2                                       |
| 2011    | 141,5          | -0,4                                       |

Remarque : Le total n'inclut pas l'impact de la production intégrée pour réduire la demande.

Source : Données sur l'électricité de la SIERE, aperçu de la demande