


# Approvisionnement en électricité

## Production mensuelle du réseau d'électricité par type d'énergie

Le réseau ontarien de production-transport d'électricité dispose de diverses sources d'approvisionnement : les centrales de base qui fonctionnent 24 h sur 24, les centrales de production d'énergie intermittente qui génèrent de l'électricité lorsque les conditions le permettent (notamment les centrales éoliennes et solaires), et les centrales souples pouvant adapter rapidement leur production à la consommation (notamment les centrales au gaz naturel).



Remarque : Les valeurs totales en MW ayant été arrondies, elles peuvent ne pas concorder avec les totaux de la somme des colonnes.

Source : SIERE


Les données ci-dessus sont extraites d'un rapport produit par la SIERE et disponible à l'adresse [reports.ieso.ca/public/GenOutputbyFuelMonthly/PUB\\_GenOutputbyFuelMonthly.xml](https://reports.ieso.ca/public/GenOutputbyFuelMonthly/PUB_GenOutputbyFuelMonthly.xml). Ce rapport s'appuie sur des données relatives aux livraisons afin de fournir des informations supplémentaires à tous les planificateurs autonomes et à toutes les centrales de production discontinu et en charge commandée de l'Ontario enregistrés en tant que participants du marché. Le rapport – qui tient compte de toutes les installations de production raccordées au réseau, en plus des centrales intégrées qui sont aussi enregistrées en tant que participants du marché – est publié mensuellement selon le calendrier de livraison physique.

## Importations et exportations


L'Ontario est raccordé à un large réseau stable de réseaux de transport couvrant l'Amérique du Nord, ce qui contribue à la fiabilité du réseau et à l'efficacité économique. Les importations sont en concurrence avec la production ontarienne pour fournir de l'électricité au meilleur prix possible et pour répondre aux besoins de la province durant les périodes où la demande est élevée. L'Ontario exporte également de l'énergie lorsque les prix sont plus élevés, ce qui permet de tirer des revenus qui aident à compenser les coûts du réseau et de l'infrastructure et à maintenir la fiabilité du réseau en périodes de production excédentaire.

L'Ontario importe et exporte son électricité depuis et vers deux provinces et trois états au moyen de 26 interconnexions. Son réseau d'électricité est interconnecté avec celui du Manitoba, du Michigan, du Minnesota, de l'État de New York et du Québec. La province peut donc faire le commerce de l'électricité dans tout l'est de l'Amérique du Nord, ce qui contribue à la diversification des sources d'approvisionnement et à l'accroissement de la compétitivité.

### Quantités importées



### Quantités exportées



Q2 (GWh)	Manitoba	Michigan	Minnesota	New York	Québec	Total
Quantités importées	97,36	7,64	7,23	13,51	828,28	<b>954,02</b>
Quantités exportées	85,82	1 587,5	172,27	2 267,98	616,7	<b>4 730,27</b>

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

Source : SIERE

## Capacité installée des centrales raccordées au réseau de transport d'énergie

Les changements apportés durant ce trimestre à la capacité installée des centrales raccordées au réseau de transport d'énergie sont révélateurs du processus de modernisation continue que connaît le domaine de l'électricité en Ontario. Bien que les centrales nucléaires, hydroélectriques et au gaz naturel représentent actuellement la grande majorité des sources d'approvisionnement, de nouvelles installations éoliennes, solaires et de biocarburant sont sans cesse raccordées au réseau.


La liste de contrats de la SIERE liés à la production active ([IESO Active Generation Contract List](#)) fournit l'état de projets individuels portant sur l'approvisionnement en électricité au sein de différents programmes d'approvisionnement de la SIERE. Cette liste énumère uniquement les installations de production sous contrat avec la SIERE.

## Nouvelles installations enregistrées au cours du T2

La mise en service et l'entrée sur le marché des projets suivants sont achevées. Ces projets sont intégrés à la capacité installée totale des centrales qui participent au marché de la SIERE :

- Greenfield Sud – 334 MW
- Southgate Solaire – 50 MW
- Windsor Solaire – 50 MW
- Centrale Peter Sutherland Senior – 29 MW

## Capacité de production raccordée au réseau



Remarque : Les données incluent toutes les installations de production raccordées au réseau de transport d'électricité et les installations couplées au réseau de distribution qui sont des participants du marché. Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

Source : SIERE

Le tableau ci-dessous présente la hausse de l'utilisation des ressources renouvelables pour produire de l'électricité dans la province.

## Capacité de production raccordée au réseau

Année (MW)	Nucléaire	Hydroélectricité	Charbon	Gaz*	Éoliennes	Biocarburant	Solaire	Total
T2 2017	12 978	8 480	0	10 277	3 983	495	380	<b>36 592</b>
2016	12 978	8 451	0	9 943	3 923	495	280	<b>36 070</b>
2015	12 978	8 432	0	9 942	3 504	495	240	<b>35 591</b>
2014	12 947	8 462	0	9 920	2 543	455	40	<b>34 367</b>
2013	12 947	7 939	2 291	9 920	1 725	124	0	<b>34 946</b>
2012	12 998	7 947	3 293	9 987	1 511	122	0	<b>35 858</b>
2011	11 446	7 947	4 484	9 549	1 412	122	0	<b>34 960</b>

\*La catégorie « Gaz » comprend les centrales qui fonctionnent au gaz naturel, au mazout ou aux deux, comme Lennox, NP Kirkland et NP Cochrane.

Source : SIERE


Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

## Production intégrée (contrat avec la SIERE)

Les centrales intégrées injectent de l'électricité dans les réseaux de distribution locaux, ce qui contribue à réduire la demande sur le réseau de transport et à répondre à une partie des besoins des collectivités locales. Alors que l'éolien et le solaire fournissent la majorité de la production intégrée sous contrat, la SIERE a passé un marché pour un plus grand nombre de réseaux de production hydroélectrique, de production combinée chaleur-électricité et de production à partir de gaz naturel et de biocarburant qui seront également raccordés aux réseaux locaux de distribution.

À la fin du T2 2017, une production intégrée 3 208 MW était en exploitation commerciale dans les réseaux locaux de distribution.

## Capacité de production intégrée sous contrat en exploitation commerciale (Q2)




Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

Source : SIERE

Le tableau ci-dessous présente la hausse de l'utilisation de la production intégrée pour approvisionner en électricité les réseaux locaux de distribution de la province.

## Capacité de production intégrée sous contrat en exploitation commerciale



Remarque : Total de la production intégrée en exploitation commerciale sous contrat avec la SIERE au terme de chaque période. Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

Source : SIERE

Les données ci-dessus sont tirées du rapport d'avancement de la SIERE sur l'approvisionnement par contrat. Le rapport fournit une mise à jour trimestrielle de l'état d'avancement des initiatives portant sur l'approvisionnement et les sources d'approvisionnement qui sont en cours d'élaboration ou en exploitation commerciale, par type d'énergie, et rassemble les capacités totales, telles qu'elles sont indiquées dans chaque contrat, ce qui diffère des valeurs de la capacité installée utilisée à des fins d'exploitation. Le rapport est disponible (en anglais) à l'adresse [www.ieso.ca/power-data/supply-overview/transmission-connected-generation](http://www.ieso.ca/power-data/supply-overview/transmission-connected-generation).

## Total de la capacité de production raccordée au réseau et de production intégrée sous contrat

Les chiffres du tableau indiquent la capacité de production totale à la fin du trimestre : capacité en service raccordée au réseau et capacité de production intégrée en exploitation commerciale sous contrat avec la SIERE.

Année	Nucléaire	Hydroélectricité	Charbon	Gaz	Éolienne	Biocarburant	Solaire	Autre	Total
T2 2017 (MW)	12 978	8 719	0	10 535	4 562	603	2 377	24	<b>39 799</b>
T2 2017 (%)	33 %	22 %	0 %	26 %	12 %	2 %	6 %	<1 %	

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas concorder avec les totaux de la source.

Source : SIERE

## Capacité disponible raccordée au réseau de transport au moment du pic 27,747 MW (T2)

Demande au moment du pic	21 168 MW (T2)	Obligation en matière de réserve de fonctionnement	1 620 MW (T2)
Demande minimale	10 167 MW (T2)		

Source : SIERE

La capacité disponible correspond à la capacité installée totale raccordée au réseau, moins les provisions pour les réductions saisonnières, les pannes prévues et le manque de puissance des ressources limitées en énergie. Des réserves de fonctionnement sont requises pour garantir que la demande ontarienne prévue puisse être comblée avec un niveau de fiabilité suffisamment élevé. L'obligation en matière de réserve de fonctionnement correspond à la somme des sources d'approvisionnement nécessaires pour compenser la perte de la production de la plus importante source d'électricité en cas d'imprévu et celle de la moitié de la production de la source qui se classe juste derrière. Des renseignements supplémentaires sur les critères, les outils et la méthodologie utilisés par la SIERE pour réaliser des évaluations de l'adéquation des ressources figurent (en anglais) à l'adresse [www.ieso.ca/power-data/market-summaries-archive](http://www.ieso.ca/power-data/market-summaries-archive).

## Économies d'énergie

Selon les termes du cadre Priorité à la conservation de l'énergie pour 2015-2020, la province vise une réduction de la consommation d'électricité<sup>2</sup> de 7 térawatt-heures (TWh) grâce aux programmes offerts par les sociétés de distribution locales (SDL). La province a également établi un objectif de réduction de 1,7 TWh qui sera atteint grâce au Programme d'accélération pour le secteur industriel (PASI), qui est offert par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) aux clients raccordés au réseau de transport. Au total, la province prévoit atteindre une réduction de 8,7 TWh d'ici le 31 décembre 2020.

À partir du deuxième trimestre de 2017, les programmes du Cadre stratégique de priorité à la conservation de l'énergie de la SDL ont permis d'atteindre des économies d'électricité de 3 155 GWh, à savoir 45 % de l'objectif 2020 du Cadre, et le Programme d'accélération pour le secteur industriel de la SIERE a permis d'atteindre des économies d'électricité de 232 GWh, à savoir 14 % de l'objectif IAP 2020. Pour plus de détails sur les résultats trimestriels, veuillez consulter le rapport trimestriel sur l'avancement de la conservation de la SIERE, sur son site Web des rapports sur la conservation : [www.ieso.ca/power-data/conservation-overview/conservation-reports](http://www.ieso.ca/power-data/conservation-overview/conservation-reports).

## Évolution des économies d'énergie réalisées - Résultats (au T2 2017)<sup>3</sup>

Évolution graduelle	2017 T Évolution graduelle	2015-2017 T Évolution graduelle	Progrès réalisé par rapport à la cible pour 2020 (%)
Sociétés de distribution locale	Économies en période de pointe (MW)	14	-
	Économies d'énergie (GWh)	141	45
Programmes gérés par la SIERE et d'autres entités	Économies en période de pointe (MW)	0	-
	Économies d'énergie (GWh)	0	14
<b>Total des économies d'énergie réalisées</b>	<b>Total des économies en période de pointe (MW)</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
	<b>Total des économies d'énergie (GWh)</b>	<b>141</b>	<b>3 387</b>

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas concorder.


Source : SIERE

2. Toutes les mesures liées à l'économie d'énergie énumérées ci-dessus sont présentées en tant qu'économies nettes qui tiennent compte de l'influence réelle du programme sur les participants (p. ex., estimation des économies réalisées sur les plans du resquillage et des pertes). De plus, toutes les économies présentées ci-dessus se poursuivront jusqu'à 2020 au niveau de l'utilisateur final (p. ex., tenue en compte des pertes subies par les lignes de distribution et de transport). Afin de faire coïncider les mesures liées à l'économie d'énergie avec celles se rapportant au niveau de la production d'électricité, les économies réalisées au niveau du système de distribution doivent être multipliées par 6,7 %, et les économies réalisées au niveau du système de transport doivent être multipliées par 2,5 %.


3. Les résultats, qui n'ont pas été vérifiés, sont présentés en fonction des dates d'installation de projets se trouvant dans la période indiquée, et sont fondés sur les projets signalés et facturés à la SIERE au T1 2017.

## Économies d'énergie réalisées grâce aux programmes d'économies d'énergie des SDL (T2)

### Économies applicables à la demande de pointe



### Économies d'énergie annuelles



Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas concorder.

Source : SIERE

## Réponse à la demande (DR)

Les programmes de réponse à la demande et d'économies d'énergie pendant les périodes de pointe contribuent à réduire la consommation globale d'énergie de la province pendant ces périodes, ce qui profite au réseau d'électricité et permet aux consommateurs de réduire leur facture d'électricité.

Sur le marché de gros, le programme de Réponse à la demande basé sur la capacité (CBDR) sera graduellement remplacé par une vente aux enchères annuelle. La vente aux enchères dans le domaine de la réponse à la demande est un moyen transparent et rentable de sélectionner les fournisseurs les plus concurrentiels en matière de réponse à la demande, tout en veillant à ce que tous les fournisseurs répondent aux mêmes obligations sur le plan des résultats. Lorsque la capacité issue des contrats de CBDR, qui s'élève à près de 500 MW, arrivera à expiration, elle pourra être sélectionnée dans le cadre de la vente aux enchères de réponse la demande.

La deuxième vente aux enchères annuelle de réponse à la demande (RD) a eu lieu en décembre 2016 et a permis de remporter 445,2 MW et 477,5 MW de capacité de RD pour les périodes d'engagement d'été et d'hiver, qui sont devenues disponibles en mai 2017. La vente aux enchères a entraîné une augmentation de la participation et des prix pour la capacité de RD qui sont inférieurs de 12 à 17 % à ceux obtenus en 2015.

Des renseignements supplémentaires sur la vente aux enchères dans le domaine de la réponse à la demande sont disponibles à l'adresse [www.ieso.ca/en/sector-participants/market-operations/markets-and-related-programs/demand-response-auction](http://www.ieso.ca/en/sector-participants/market-operations/markets-and-related-programs/demand-response-auction)

## Économies lors des périodes de pointe

L'Initiative d'économies d'énergie en milieu industriel (ICI) encourage les grands consommateurs à déplacer leur utilisation d'énergie en dehors des pics de demande sur le réseau. Les clients qui sont en mesure de réduire leur incidence sur ces périodes de pointe représentent un avantage pour le réseau, car ils réduisent le besoin de construire de nouvelles infrastructures. En 2016, on estime que l'Initiative d'économies d'énergie en milieu industrie a permis de réduire la demande de pointe de 1 300 MW. Les clients participants se voient fixer un taux de rajustement global individuel, basé sur la contribution, en pourcentage, que représente leur demande par rapport aux cinq plus importants pics coïncidents sur le réseau et mesurés sur une période définie.

Le tableau ci-dessous présente les cinq plus importants pics de demande quotidiens pour la période de base la plus récente, qui a débuté le 1 mai 2015 et s'est achevée le 30 avril 2016.

### Cinq plus hauts pics de demande : Heures et consommation pour l'ensemble du réseau (période de base : du 1er mai 2016 au 30 avril 2017)

Date	Heure de fin	Demande nette de l'Ontario (MW)	Production intégrée (MW)	Total (MW)
10 août 2016	18	22 636,692	572,321	23 209,013
7 septembre 2016	17	22 526,876	635,985	23 162,861
11 août 2016	17	22 317,771	789,884	23 107,655
13 juillet 2016	18	22 188,464	753,156	22 941,620
12 août 2016	17	21 904,371	765,541	22 669,912

Remarque : La valeur de la colonne Total (MW) correspond au nombre utilisé pour calculer le facteur de demande de pointe d'un client. Les valeurs ci-dessus sont utilisées pour la période d'ajustement allant du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.

Source : SIERE

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le suivi des pics de demande à l'adresse suivante (en anglais) : [www.ieso.ca/sector-participants/settlements/global-adjustment-for-class-a](http://www.ieso.ca/sector-participants/settlements/global-adjustment-for-class-a)


More information on the ICI is available at [www.ieso.ca/-/media/files/ieso/document-library/global-adjustment/ici-backgrounder.pdf?la=en](http://www.ieso.ca/-/media/files/ieso/document-library/global-adjustment/ici-backgrounder.pdf?la=en).

## Émission de gaz à effet de serre

Le déclin marqué des émissions de gaz à effet de serre (mesuré en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub>) est le résultat de l'élimination de la production d'électricité au charbon dans la province et de l'adoption de mesures de production renouvelable et de conservation. Les émissions d'oxydes de soufre (SO<sub>2</sub>) – lesquelles qui sont principalement un sous-produit de la combustion du charbon – ont également montré une diminution marquée avec l'élimination de l'électricité au charbon.

### Émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de l'électricité de l'Ontario

Le tableau ci-dessous présente les émissions annuelles de gaz à effet de serre (mesurées en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub>) pour les années 2005-2016. Depuis le début de l'année, les émissions de gaz à effet de serre au cours du T2 2017 ont totalisé environ une mégatonne (Mt).



Source : Environnement Canada, ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique

## Contaminants atmosphériques

Des contaminants atmosphériques, tels que les oxydes de soufre (SO<sub>x</sub>), les oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>) et les particules fines (PM<sub>2,5</sub>), sont également libérés dans l'air pendant la combustion des combustibles fossiles.

### Contaminants atmosphériques rejetés par le secteur de l'électricité de l'Ontario (tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 CDA (T2)
Émissions de SO <sub>x</sub>	76 020	30 768	38 448	11 971	10 342	10 192	847	620	462	84
Emissions de NO <sub>x</sub>	38 314	24 389	28 130	18 988	19 077	17 183	11 520	8 877	7 630	1 569
Emissions de PM <sub>2,5</sub>	1 314	1 779	2 120	562	478	439	281	249	215	75

Source : SIERE, Environnement Canada